

Landeshauptstadt



Beschluss-
drucksache

b

In den Stadtbezirksrat Mitte
In den Ausschuss für Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und
Liegenschaftsangelegenheiten
In den Verwaltungsausschuss

Nr. 2434/2015
Anzahl der Anlagen 3
Zu TOP

Historisches Museum Hannover, Dachsanierung

Antrag,

1. der Haushaltsunterlage Bau gem. § 12 GemHKVO zur Dachsanierung im Historischen Museum Hannover in Höhe von insgesamt 2.240.000 €
und
2. der Mittelfreigabe sowie dem sofortigen Baubeginn
zuzustimmen.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten

Aus der Baumaßnahme und deren finanziellen Auswirkungen ergibt sich keine spezifische Gender-Betroffenheit.

Kostentabelle

Darstellung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen in Euro:

Teilfinanzhaushalt 19 - Investitionstätigkeit Investitionsmaßnahme

Einzahlungen	Auszahlungen	
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00

Teilergebnishaushalt 19, 42 B

Angaben pro Jahr

Produkt 11118 Gebäudemanagement
25203 Historisches Museum Hannover

Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	
	Sach- und Dienstleistungen	2.240.000,00
	Saldo ordentliches Ergebnis	-2.240.000,00

Anmerkung:

Sach- u. Dienstleistungen

Die anfallenden Aufwendungen in Höhe von 2.240.000 € führen direkt, bzw. indirekt (durch die interne Leistungsverrechnung/Nutzungsentgelte) zu erhöhten Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 42 B, Produkt 25203.

Finanzierung

Die notwendigen Mittel können in Höhe von 2.062.011 € aus Rückstellungen aus dem Projekt K1911.82671 „Dachsan. Hist. Museum“ gedeckt werden. Der Restbetrag in Höhe von 177.989 € wird aus dem Teilergebnishaushalt 19 vorgesehen.

Begründung des Antrages

Das denkmalgeschützte dreigeschossige Gebäude des Historischen Museums Hannover besitzt ein durchgängiges Flachdach mit vier abgesetzten Sheddächern an der Burgstraße. Das im Laufe der Jahre mehrfach reparierte Dach weist erhebliche Mängel bezüglich Dichtigkeit, Wasserableitung, Wärme- und Blitzschutz auf. Die Absturzsicherung (im Dach verankerte Sicherungsösen, sogenannte Sekuranten) ist flächendeckend defekt, Reparaturen können nur mit enormem Kostenaufwand vorgenommen werden. Diese Mängel (auch an den Sheddächern) sollen mit der geplanten Dachsanierung unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes dauerhaft behoben werden.

Der geplante Gründachaufbau ist für die Erneuerung der Absturzsicherung als zusätzliche Dachauflast statisch erforderlich.

Terminplanung

Die Baumaßnahmen sollen im Frühjahr 2016 beginnen und in 2016 abgeschlossen werden.

19.2
Hannover / 02.11.2015