

Landeshauptstadt



An den Stadtbezirksrat Döhren-Wülfel (zur Kenntnis)

	Antwort
Nr.	15-1883/2014 F1
Anzahl der Anlagen	0
Zu TOP	7.4.1.

**Antwort der Verwaltung auf die Anfrage
Wasserschaden Bürgeramt und Stadtteilbibliothek Döhren
Sitzung des Stadtbezirksrates Döhren-Wülfel am 25.09.2014
TOP 7.4.1.**

Wasserschaden Bürgeramt und Stadtteilbibliothek Döhren

Wegen eines Wasserschadens mussten Ende Juli 2014 das Bürgeramt und die Stadtteilbibliothek in Döhren für einige Tage schließen. Der Wasserschaden war eine Folge der Regenmassen die zuvor den Stadtteil getroffen hatten

Ich frage die Verwaltung:

1. Wie hoch ist insgesamt der entstandene Schaden?
2. Beruht der Schaden auf einen schlechten Erhaltungszustand der Dachkonstruktion/Eindeckung ?
3. Wird der Schaden durch eine Versicherung getragen?

Antwort der Verwaltung

Zu 1.:

Die Schadenshöhe (Instandsetzung der Decke) beläuft sich auf ca. 16.500 €.

Zu 2.:

Der Schaden ist nicht auf einen schlechten Erhaltungszustand der Dachkonstruktion bzw. Eindeckung zurückzuführen, sondern auf eine verstopfte Fall- bzw. Grundleitung. Dies war bei der jährlichen Dachbegehung nicht festzustellen.

Das Regenwasser staute sich in der Leitung auf, so dass die beim Starkregen anfallenden Wassermassen die Dachrinne komplett füllten, bis das Regenwasser über die Dachkante in das Innere des Gebäudes gelangte.

Zu 3.:

Die Landeshauptstadt Hannover hat keine Versicherung für Wasserschäden.

18.62.08
Hannover / 25.09.2014