

Landeshauptstadt



Beschluss-
drucksache

b

In den Kulturausschuss
In den Jugendhilfeausschuss
In den Ausschuss für Haushalt
Finanzen und Rechnungsprüfung
In den Ausschuss für
Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und
Liegenschaftsangelegenheiten
In den Verwaltungsausschuss
An den Stadtbezirksrat
Südstadt-Bult (zur Kenntnis)
An den Stadtbezirksrat Mitte (zur
Kenntnis)

1. Ergänzung

Nr. 1632/2006 E1

Anzahl der Anlagen 1

Zu TOP

Haus der Jugend Fotovoltaikanlage

Antrag,

dem als Anlage beigefügten Zusatzantrag des Stadtbezirksrates Südstadt-Bult (DS-Nr. 15-1652/2006) zur DS-Nr. 1632/2006, hier: Umbau Haus der Jugend, Fotovoltaikanlage-, zuzustimmen.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten

Bei der Umsetzung der Maßnahme gibt es keine spezifische Betroffenheit. Die mit der Beschlussempfehlung verfolgte Zielsetzung wirkt sich in gleicher Weise auf Frauen und Männer aus.

Kostentabelle

Es entstehen keine finanziellen Auswirkungen.

Begründung

Es handelt sich um einen Prüfauftrag. Die Verwaltung weist jedoch schon jetzt darauf hin, dass eine Solaranlage auf diesem Dach voraussichtlich nicht sinnvoll ist, da sich im Süden auf dem benachbarten Grundstück drei hohe Bäume befinden. Ein Baum steht direkt auf der Grundstücksgrenze. Durch den Verschattungswinkel reduziert sich der nutzbare Bereich der Dachfläche um mehr als die Hälfte. Durch das Baumwachstum wird sich die Verschattungsfläche in den nächsten Jahren ständig erhöhen.

19.24

Hannover / 29.08.2006