

SPD-Fraktion (Antrag Nr. 15-1124/2015)
--

Eingereicht am 20.05.2015 um 11:30 Uhr.

Änderungsantrag zu DS 0755/2015 – Grundschule Kurt-Schumacher-Schule und Hauptschule Pestalozzischule, Brandschutzmaßnahmen

Antrag

Der Oberbürgermeister wird gebeten den zuständigen Fachbereich an zu weisen, dass zu den bereits benannten notwendigen Brandschutzmaßnahmen der Hauptschule Pestalozzischule zusätzlich zwei Innenhöfe jeweils mit der Herstellung von zusätzlichen Fluchtwegen auszustatten sind. Die dafür notwendigen Finanzmittel sind zusätzlich freizugeben und einem sofortigen Baubeginn auch dafür zuzustimmen.

Begründung

Bei Überprüfung der Brandschutzmaßnahmen in der genannten Schule ist aufgefallen, dass zwei Innenhöfe dringend mit einem zweiten Fluchtweg ausgestattet werden müssen. Für einen der Innenhöfe, dem sogenannten Schachhof, wurde vor ca. 4 Jahren bereits schon einmal seitens der Schule ein entsprechender Antrag in Form einer Bedarfsmeldung an die Verwaltung gestellt. Bis heute ist in dieser Angelegenheit nichts geschehen. Besonders dringlich ist die Maßnahme, weil sich im Innenhof ein Wasseranschluss für die Feuerwehr befindet, der im Brandfall unter Umständen nur schwer nutzbar ist.

18.62.05
Hannover / 20.05.2015