

Anlage 2

Störungskategorien und Kommunikation

Störungsausmaß:	Beispiele:	Info an LHH:
1. Krise	„Blackout“ Hannover; Flächiger Ausfall der Wasserversorgung	Lageleiter Feuerwehr*
2. Großstörung	Explosionsfähiges Gasgemisch in einem Straßenzug; größerer Teil LHH unversorgt	Lageleiter Feuerwehr*
3. Störung mit größerer Versorgungsunter- brechung	Teile des Roderbruchs für ca. 30 Minuten nicht versorgt, Störung mit Explosionsgefahr	Lageleiter Feuerwehr
4. Störung mit weniger großer Versorgungs- unterbrechung	Versorgungsausfall von 10 Gas- Hausanschlüssen	-
5. Störung mit kleinerer Versorgungsunter- brechung	Gestörter Hausanschluss, defektes KFR-Ventil Wasser	-

* die Feuerwehr wird in ihrer Funktion als untere Katastrophenschutzbehörde informiert, der Lageleiter entscheidet über die Einberufung des Stabs für außergewöhnliche Ereignisse SAE