


Landeshauptstadt



Hannover



An den Stadtbezirksrat Linden-Limmer (zur Kenntnis)

	Antwort
Nr.	15-0519/2020 F1
Anzahl der Anlagen	0
Zu TOP	10.2.1.

**Antwort der Verwaltung auf die
Anfrage Erneuerung des Hallenbelages in der Sporthalle I der IGS Linden am
Lindener Stadion
Sitzung des Stadtbezirksrates Linden-Limmer am 11.03.2020
TOP 10.2.1.**

Im Januar 2020 musste die Sporthalle I der IGS Linden gesperrt werden, da der Fußboden teilweise abgesackt war. Der Fußboden wurde teilweise erneuert.

Wir fragen die Verwaltung:

1. Wurde der gesamte Hallenboden auf weitere Schäden überprüft?
2. Wenn dieser Mangel — Absenkung des Hallenbodens — an vielen Stellen festgestellt wurde, warum wurde nicht der gesamte Hallenboden ausgetauscht/erneuert?

Antwort der Verwaltung

zu 1.)

Die Reparaturen aller festgestellten schadhafte Stellen erfolgte im Rahmen der baulichen Unterhaltung. Eine Überprüfung auf nicht sichtbare Schäden wurde nicht veranlasst. Die Sporthalle ist seit dem 14.02.2020 wieder vollumfänglich zur Nutzung freigegeben.

zu 2.)

Eine Komplett-Erneuerung des Hallenbodens kann aus Mitteln der baulichen Unterhaltung nicht beauftragt werden. Eine Erneuerung des gesamten Hallenbodens erfolgt sobald die notwendigen personellen Kapazitäten sowie die finanziellen Mittel zu Verfügung stehen.

19 / 18.63.10
Hannover / 11.03.2020