Landeshauptstadt Hannover

An den Stadtbezirksrat Ricklingen (zur Kenntnis)

	Antwort
Nr.	15-1784/2024 F1
Anzahl der Anlagen	0
Zu TOP	8.1.

Antwort der Verwaltung auf die Anfrage der AfD-Fraktion zur Standsicherheit eines Mauerabschnittes unweit der Krippe Wirbelwind im Friedländer Weg gegenüber der Hausnummer Göttinger Chaussee 115 Sitzung des Stadtbezirksrates Ricklingen am 26.09.2024 TOP 8.1.

Ca. 50m entfernt von der Krippe Wirbelwind in ostwärtiger Richtung auf dem Friedländer Weg befindet sich auf der linken Straßenseite ein Mauerkonstrukt. Das Mauerwerk scheint in einem abgängigen Zustand zu sein. Die Mauer ist schief und neigt sich in den öffentlichen Raum Richtung Straße.

Wir fragen die Verwaltung:
1. Ist der Verwaltung der Zustand dieser Mauer bekannt?
2. Wie beurteilt die Verwaltung die Standfestigkeit dieser Mauer?
3. Kommt der Eigentümer seiner Verkehrssicherungspflicht nach?

Antwort der Verwaltung
Zu Frage 1.
Die Verwaltung ist durch die Stadtbezirksratsanfrage auf den Zustand der Mauer aufmerksam geworden. Insofern ist sie ihr jetzt bekannt.
Zu Frage 2.
Die Bauaufsicht hat am 26.09.2024 die Standsicherheit der Mauer kontrolliert. Die Standsicherheit des Mauerabschnitts ist nicht beeinträchtigt. Es steht auch nicht zu befürchten, dass Teile der Mauer auf den angrenzenden öffentlichen Weg herabstürzen könnten. Die Mauerkrone „bröselt“ lediglich infolge von Witterungseinflüssen etwas vor sich hin. Dies stellt allerdings derzeit keine Gefahrenlage dar.
Zu Frage 3.
Aus den Ausführungen zu Frage 1. und 2. folgt, dass ein Verstoß gegen die Verkehrssicherungspflicht aktuell nicht besteht.

18.63.09.brb
Hannover / 30.09.2024