

1. An die Damen und Herren des Stadtbezirksrates zur Kenntnis
2. An die Mitglieder des Verwaltungsausschusses zur Kenntnis

**Entscheidung zum Beschluss des Stadtbezirksrates
Herrenhausen-Stöcken**

Sitzung am : 27.10.2004
T O P : 6.1.2
Drucksache Nr. : 15-2123/2005

Beseitigung des Störgeräusches eines Gullydeckels vor dem Haus Schaumburgstrasse 27

Beschluss: (Vorschlag / Anregung gem. § 55 c Abs. 5 NGO):

Die Verwaltung wird aufgefordert, das klappernde Störgeräusch, das beim Überfahren des Gullydeckels vor dem Haus Schaumburgstraße 27 entsteht, umgehend zu beseitigen.

Entscheidung:

Dem Antrag wird gefolgt.

Seit Juni 2004 liegen der Stadtentwässerung Hinweise auf Klappergeräusche eines Gullydeckels vor dem Haus Schaumburgstrasse 27 vor und sie hat wiederholt Überprüfungen durchgeführt und Maßnahmen ergriffen. Folgendes wurde bisher unternommen:

08.06.2004	Überprüfung	kein Klappergeräusch festgestellt
26.08.2004	Antiklapperring eingesetzt	
23.09.2004	Störungsmeldung	Antiklapperring ausgewechselt
05.11.2004	Störungsmeldung	kein Klappergeräusch festgestellt, Straßenablaufroste verkeilt
06.11.2004	Überprüfung	kein Klappergeräusch festgestellt
14.02.2005	Überprüfung	keine Schäden, kein Klappergeräusch festgestellt
22.02.2005	Überprüfung	keine Schäden, kein Klappergeräusch festgestellt

Zurzeit ist der bezeichnete Gullydeckel mit einem besonderen Antiklapperring ausgerüstet und alle umliegenden Straßenablaufroste sind zusätzlich mit Holzkeilen verkeilt. Die Anliegerin im Haus Schaumburgstrasse 27 ist über die durchgeführten Maßnahmen informiert.