

Landeshauptstadt



An den Stadtbezirksrat Misburg-Anderten (zur Kenntnis)  
An den Verwaltungsausschuss (zur Kenntnis)

	1. Entscheidung
Nr.	15-0902/2012 S1
Anzahl der Anlagen	0
Zu TOP	8.6.2.

## **LED Leuchten für Fuß-Radweg Lehrter Straße Sitzung des Stadtbezirksrates Misburg-Anderten am 02.05.2012 TOP 8.6.2.**

---

### **Beschluss**

Die Verwaltung wird aufgefordert zu prüfen, ob eine Beleuchtung des kombinierten Fuß-/Radwegs im Bereich der Kanalbrücke der Lehrter Straße mit Leuchten auf Basis der LED-Technologie erfolgen kann. Insbesondere soll geprüft werden, ob eine Montage dieser Leuchten direkt am Brückengeländer erfolgen kann.

### **Entscheidung**

Die Fuß- und Radwegbeleuchtung ist 2002 im Zuge der Stadtbahnverlängerung Anderten erstellt worden. Leuchten werden grundsätzlich nach 25 Jahren erneuert und Masten nach 50 Jahren, so dass eine Erneuerung der Beleuchtung nach nur 10 Jahren wirtschaftlich nicht vertretbar ist.

Eine Montage von Leuchten am Brückengeländer ist von dem für die Brücke zuständigen Wasserschiffahrtsamt wegen zu hoher Kosten bereits aufgrund einer Anfrage vom 23.1.2012 abgelehnt worden.

18.62.05/66.15  
Hannover / 12.07.2012