Landeshauptstadt Hannover

An den Stadtbezirksrat Bothfeld-Vahrenheide (zur Kenntnis)
An den Verwaltungsausschuss (zur Kenntnis)

| | |
|---|---|
| | 1. Entscheidung |
| Nr. | 15-1980/2017 S1 |
| Anzahl der Anlagen | 0 |
| Zu TOP | 8.4.2. |

# Sanierung der Duschen in der Sporthalle Hägewiesen
# Sitzung des Stadtbezirksrates Bothfeld-Vahrenheide am 23.08.2017
# TOP 8.4.2.

**Beschluss**
Der Bezirksrat möge beschließen:

Die Verwaltung wird gebeten, die Duschen in der Sporthalle Hägewiesen, die in einem außergewöhnlich schlechten Zustand sind, schnellstens zu sanieren.

**Entscheidung**
Die Sanierung erfolgt zusammen mit den restlichen WCs.

Begründung:
Aus technischen Gründen ist eine Sanierung nur im Zusammenhang mit den WCs sinnvoll, da gemeinsame Zu- und Abwasserstränge existieren.

19 / 18.62.03 BRB
Hannover / 28.12.2017