



Herrn
Bezirksbürgermeister
Bernd Rödel
über den Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste
Abt. für Rats- und Bezirksratsangelegenheiten
18.62.06

Anfrage gem. § 14 der Geschäftsordnung des Rates der
Landeshauptstadt Hannover in die nächste Sitzung
des Stadtbezirksrates am 11.03.2015

Hannover, den 23.02.2015

Feuerwehreinsätze im Flüchtlingswohnheim Zweibrückenerstraße

Viele Anwohner zeigen sich immer wieder über die vielen
Feuerwehreinsätze im Flüchtlingswohnheim beunruhigt. Auf Nachfrage
wurde dieser Fraktion mitgeteilt, dass es in 2015 wohl schon ca. 30 Einsätze
der Feuerwehr gegeben haben soll.
Dies ist in den Räumlichen Gegebenheiten begründet. Die vorhandenen
Teeküchen, in denen die Bewohner richtig kochen, sind dafür letztlich nicht ausgelegt
und die damit verbundene Rauchentwicklung aktiviert die Brandmelder. Teilweise
fehlende Türen fördern diesen Umstand noch.

Wir fragen daher die Verwaltung:

1. Wie will die Verwaltung hier, auch zum Schutz der Bewohner, für Abhilfe sorgen?
2. Welche baulichen Maßnahmen zum Brandschutz sollen ergriffen werden?

Petra Stittgen
Fraktionsvorsitzende