

OBJEKT	<u>SbpP Südstadtschule</u>	Anlage Nr. 1
PROJEKT	<u>Anpassung ELA und SiBel an aktuelle Vorschriften</u>	
PROJEKTNR.:	<u>K.1913.03003</u> LAGERBUCHNR.: <u>014/0065</u>	

Maßnahmenbeschreibung

Maßnahmen Technische Gebäudeausrüstung:

In dem Gebäude ist eine Alarmierungsanlage gemäß seinerzeitigem Errichtungsstandard vorhanden, welche nicht flächendeckend alarmiert. Die Schallpegel der Alarmierungsanlage sind aus heutiger Sicht nicht ausreichend.

In allen Aufenthaltsräumen werden Alarmierungslautsprecher gemäß aktueller Technik installiert. Das Leitungsnetz ist bisher nicht in Funktionserhalt ausgeführt. Es soll nun ein neues, den Vorschriften entsprechendes Leitungsnetz in der Schule aufgebaut werden.

Die vorhandene Sicherheitsbeleuchtung entspricht nicht dem aktuell gültigen Standard, so werden z.B. die aktuell geforderten Leuchtstärken nicht erreicht. Die Anlage muss ersetzt und ergänzt werden.

Ziel ist eine flächendeckende Sicherheitsbeleuchtung für das ganze Gebäude.

Alle Rettungswege werden mit Sicherheitsbeleuchtung in Bereitschaftsschaltung ausgestattet. Es wird dazu ein neues Sicherheitslicht-Zentralgerät mit 3-stündiger Batteriepufferung in einem neu herzustellenden Raum eingebaut. Außerdem wird ein neues, den Vorschriften entsprechendes Leitungsnetz in der Schule aufgebaut.